

דו"ח בדיקה מספר 9713210247

**פרטי ההזמנה**

שם המזמין : קל-קר עין כרמל-אגודה שיתופית חקלאית בע"מ  
 מענו : ד.נ. חוף הכרמל עין כרמל 30860  
 תאריך ההזמנה : 17/04/26

**תאור המוצר**

בדיקות מוליכות חום לחומרי בידוד 2 דוגמאות זהות - טמפ' אחת  
 הדגם הנבדק : F-15 לוח בצפיפות F 15  
 ארץ יצור : ישראל

**מהות הבדיקה:בדיקה חלקית לתקן ישראלי שאינה במסגרת תו תקן או צו יבוא חופשי**

התאמה לסעיף 5.10-מוליכות טרמית של התקן הישראלי ת"י 5450 - בידוד תרמי- שיטה לבדיקת מוליכות טרמית של חומרים, מאוגוסט 2007, גליון תיקון מספר 1 מאפריל 2016

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה  
 מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 3 דפים  
 ואין להשתמש בו אלא במלואו.

**מסקנות הבדיקה**

פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

הערות:  
 הזמנת רכש מס' PO17000353

דו"ח בדיקה מספר 9713210247

3 2

מספר סעיף	תאור סעיף	תוצאות	הערה
5.10	מוליכות טרמית	<p>מקדם מוליכות חום:  <math>0.0381 \text{ W/m} \cdot \text{K}</math>;                      המסה ליה. נפח: 15.00 ק"ג/מ"ק;                      טמפרטורה ממוצעת: 10.9 מעלות                      צלזיוס</p>	<p>מידות דוגמה מס' 1:  <math>37.57 \cdot 295 \cdot 299</math> מ"מ בקירוב</p> <p>מידות דוגמא מס' 2:  <math>37.40 \cdot 297 \cdot 297</math> מ"מ בקירוב</p> <p>משקל דוגמה מס' 1 : 49.5 גרם</p> <p>משקל דוגמה מס' 2 : 49.7 גרם</p>

דו"ח בדיקה מספר 9713210247

3

3

נספח לסעיף 5.10



נספח לסעיף 5.10



---

---