

דו"ח בדיקה מספר 9713210249

**פרטי ההזמנה**

שם המזמין : קל-קר עין כרמל-אגודה שיתופית חקלאית בע"מ  
 מענו : ד.נ. חוף הכרמל עין כרמל 30860  
 תאריך ההזמנה : 17/04/26

**תאור המוצר**

בדיקות מוליכות חום לחומרי בידוד 2 דוגמאות זהות - טמפ' אחת  
 הדגם הנבדק : F20 לוח בצפיפות 20 F  
 ארץ יצור : ישראל

**מהות הבדיקה:בדיקה חלקית לתקן ישראלי שאינה במסגרת תו תקן או צו יבוא חופשי**

התאמה לסעיף 5.10-מוליכות טרמית של התקן הישראלי ת"י 5450 - בידוד תרמי- שיטה לבדיקת מוליכות טרמית של חומרים, מאוגוסט 2007, גליון תיקון מספר 1 מאפריל 2016

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה  
 מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 3 דפים  
 ואין להשתמש בו אלא במלואו.

**מסקנות הבדיקה**

פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

הערות:  
 הזמנת רכש מס' PO17000353

דו"ח בדיקה מספר 9713210249

3 2

| מספר סעיף | תאור סעיף     | תוצאות  | הערה  |
|-----------|---------------|---|---|
| 5.10      | מוליכות טרמית | <p>מקדם מוליכות חום:<br/> <math>0.0345 \text{ W/m} \cdot \text{K}</math>;<br/>                     המסה ליח. נפח: <math>19.90 \text{ ק"ג/מ"ק}</math>;<br/>                     טמפרטורה ממוצעת: <math>10.9</math> מעלות<br/>                     צלזיוס</p> | <p>מידות דוגמה מס' 1:<br/> <math>39.18 \cdot 298 \cdot 298</math> מ"מ בקירוב</p> <p>מידות דוגמא מס' 2:<br/> <math>39.28 \cdot 297 \cdot 298</math> מ"מ בקירוב</p> <p>משקל דוגמה מס' 1 : <math>68.7</math> גרם</p> <p>משקל דוגמה מס' 2 : <math>69.5</math> גרם</p> |

דו"ח בדיקה מספר 9713210249

3

3

נספח לסעיף 5.10



נספח לסעיף 5.10

