

דו"ח בדיקה מספר 9713210251

**פרטי ההזמנה**

שם המזמין : קל-קר עין כרמל-אגודה שיתופית חקלאית בע"מ  
 מענו : ד.נ. חוף הכרמל עין כרמל 30860  
 תאריך ההזמנה : 17/04/26

**תאור המוצר**

בדיקות מוליכות חום לחומרי בידוד 2 דוגמאות זהות - טמפ' אחת  
 הדגם הנבדק : F-30 לוח בצפיפות F 30  
 ארץ יצור : ישראל

**מהות הבדיקה:בדיקה חלקית לתקן ישראלי שאינה במסגרת תו תקן או צו יבוא חופשי**

התאמה לסעיף 5.10-מוליכות תרמית של התקן הישראלי ת"י 5450 - בידוד תרמי- שיטה לבדיקת מוליכות תרמית של חומרים, מאוגוסט 2007, גליון תיקון מספר 1 מאפריל 2016

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 3 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.

**מסקנות הבדיקה**

פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

דו"ח בדיקה מספר 9713210251

3

2

מספר סעיף	תאור סעיף	תוצאות	הערה
5.10	מוליכות טרמית	מקדם מוליכות חום: ;0.0336W/m*K המסה ליה. נפח: 29.20 ק"ג/מ"ק; טמפרטורה ממוצעת: 10.8 מעלות צלזיוס	מידות דוגמה מס' 1: 39.49*298*299 מ"מ בקירוב מידות דוגמא מס' 2: 38.38*298*299 מ"מ בקירוב משקל דוגמה מס' 1 : 102 גרם משקל דוגמה מס' 2 : 100.8 גרם

דו"ח בדיקה מספר 9713210251

3

3

נספח לסעיף 5.10



נספח לסעיף 5.10

