

דו"ח בדיקה מספר 9713210250

**פרטי ההזמנה**

שם המזמין : קל-קר עין כרמל-אגודה שיתופית חקלאית בע"מ  
 מענו : ד.נ. חוף הכרמל עין כרמל 30860  
 תאריך ההזמנה : 17/04/26

**תאור המוצר**

בדיקות מוליכות חום לחומרי בידוד 2 דוגמאות זהות - טמפ' אחת  
 הדגם הנבדק : F-25 לוח בצפיפות F 25  
 ארץ יצור : ישראל

**מהות הבדיקה:בדיקה חלקית לתקן ישראלי שאינה במסגרת תו תקן או צו יבוא חופשי**

התאמה לסעיף 5.10-מוליכות טרמית של התקן הישראלי ת"י 5450 - בידוד תרמי- שיטה לבדיקת מוליכות טרמית של חומרים, מאוגוסט 2007, גליון תיקון מספר 1 מאפריל 2016

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה  
 מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 3 דפים  
 ואין להשתמש בו אלא במלואו.

**מסקנות הבדיקה**

פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

הערות:  
 הזמנת רכש מס' PO17000353

דו"ח בדיקה מספר 9713210250

3 2

מספר סעיף	תאור סעיף	תוצאות	הערה
5.10	מוליכות טרמית	<p>מקדם מוליכות חום:  <math>0.0345 \text{ W/m} \cdot \text{K}</math>;                      המסה ליח. נפח: <math>23.30 \text{ ק"ג/מ"ק}</math>;                      טמפרטורה ממוצעת: <math>10.4</math> מעלות                      צלזיוס</p>	<p>מידות דוגמה מס' 1: <math>299 \times 300</math> *  <math>39.28</math> מ"מ בקירוב</p> <p>מידות דוגמא מס' 2:  <math>39.79 \times 300 \times 300</math> *                      מ"מ בקירוב</p> <p>משקל דוגמה מס' 1 : <math>82.5</math> גרם</p> <p>משקל דוגמה מס' 2 : <math>83.8</math> גרם</p>

דו"ח בדיקה מספר 9713210250

3

3

נספח לסעיף 5.10



נספח לסעיף 5.10

