

דו"ח בדיקה מספר 9713210250

פרטי ההזמנה

שם המזמין : קל-קר עין כרמל-אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
 מענו : ד.נ. חוף הכרמל עין כרמל 30860
 תאריך ההזמנה : 17/04/26

תאור המוצר

בדיקות מוליכות חום לחומרי בידוד 2 דוגמאות זהות - טמפ' אחת
 הדגם הנבדק : F-25 לוח בצפיפות F 25
 ארץ יצור : ישראל

מהות הבדיקה:בדיקה חלקית לתקן ישראלי שאינה במסגרת תו תקן או צו יבוא חופשי

התאמה לסעיף 5.10-מוליכות טרמית של התקן הישראלי ת"י 5450 - בידוד תרמי- שיטה לבדיקת מוליכות טרמית של חומרים, מאוגוסט 2007, גליון תיקון מספר 1 מאפריל 2016

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 3 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

הערות:
 הזמנת רכש מס' PO17000353

דו"ח בדיקה מספר 9713210250

3 2

מספר סעיף	תאור סעיף	תוצאות	הערה
5.10	מוליכות טרמית	<p>מקדם מוליכות חום: $0.0345 \text{ W/m} \cdot \text{K}$; המסה ליח. נפח: 23.30 ק"ג/מ"ק; טמפרטורה ממוצעת: 10.4 מעלות צלזיוס</p>	<p>מידות דוגמה מס' 1: 299×300 * 39.28 מ"מ בקירוב</p> <p>מידות דוגמא מס' 2: $39.79 \times 300 \times 300$ * מ"מ בקירוב</p> <p>משקל דוגמה מס' 1 : 82.5 גרם</p> <p>משקל דוגמה מס' 2 : 83.8 גרם</p>

דו"ח בדיקה מספר 9713210250

3

3

נספח לסעיף 5.10



נספח לסעיף 5.10

