

תעודת בדיקה מס' 9711906687/1
 באה במקום תעודת בדיקה 9711906687
 בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים התשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : קל-קר עין כרמל אגש"ח בע"מ לידי: מר אבישי גולדפרב – מנהל הנדסה ופיתוח
מענו : ד.נ. חוף כרמל, קיבוץ עין כרמל 30860
תאריך ההזמנה : 18/05/17

תאור המוצר

ארגז בניה עשוי מפוליסטירן מוקצף קשיח במידות של כ- 500 X 600 (מ"מ) וגובה כ- 250 מ"מ,
 משקל הארגז כ- 331 ג'.
 לדברי המזמין, כינוי מסחרי של המוצר: ארגז בניה "סופר". מק"מ 1106050251

פרטי הנטילה

תאריך קבלה: 03/04/17
 הדוגמה נבחרה ונמסרו ע"י בא כח: **המזמין**

מהות הבדיקה

ניסוי העמסה למשטח ארגז הפרדה בהתאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 940 חלק 1: "תכן גאוטכני:
 גאוטכניקה וביסוס בהנדסה אזרחית", ינואר 2008, ג.ת. מס' 1, יוני 2011. שבסעיף: 3.7.3.8 תכן הרצפה.

תוצאות הבדיקה במסמך זה
 מתייחסות רק לפריט שנבדק.

תעודה זו מכילה 2 דפים
 ואין להשתמש בה אלא
 במלואה.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק **מתאים** לסעיף התקן שנבדק ב"מהות הבדיקה".
 יתר סעיפי התקן לא נבדקו.
הערה: תעודה זאת מחליפה ומבטלת תעודה מספר 9711906687 עקב טעות סופר במספר התקן בעמוד 2.
 כללי ותאור הבדיקה מובא בדף מס' 2.
 פירוט התוצאות ופרטי העמסה מצוי בדפים הפנימיים.



שם החותם: רועי אוסטין

תפקידו : מ"מ ראש ענף מוצרי הבניין

תאור הבדיקה

1. הבדיקה נערכה בתנאי מעבדת מתיי בתאריך: 21/05/17.
2. המוצר לבדיקה הינו ארגז בניה עשוי מפוליסטירן מוקצף במידות של כ- 500 X 600 (מ"מ) וגובה כ- 250 מ"מ, מכונה ע"י המזמין ארגז בניה "סופרי". משקל הארגז כ- 331 ג'.
3. העמסת הארגז הבודד בוצעה ע"י הנחת משקולות מכויללות של 10 ק"ג כל אחת ומיכל מים שקול בכדי לקבל את העומס המתוכנן לפי 2 שלבים ומדידת השקיעה ב- 2 פאות. (נקודות A+B) פריסה אחידה של העומס על התעלה התקבלה בעזרת לוח עץ שהונח על ארגז הקלקר.
- 3.1 **שלב א'** – העמסה של 510 ק"ג למ"ר (5 ק"ג/מ"ר).
מדידת השקיעה לפני העמסה ולאחר 30 דקות העמסה.
- 3.2 **שלב ב'** – העמסה עד 714 ק"ג למ"ר (7 ק"ג/מ"ר).

תוצאות הבדיקה**ארגז בודד**

מס'	תאור	שעה	שקיעה (מ"מ)		התאמה לדרישות ת"י 940 חלק 1
			B	A	
1	התחלת העמסה	09:05	0.00	0.00	-
2	העמסה של 5 ק"ג/מ"ר (540 ק"ג/מ"ר)	9:10	-1.98	-1.11	אין ממצאים חריגים במבנה הארגז
3	בעומס של 5 ק"ג/מ"ר לאחר 30 דקות	9:10	2.08	-1.23	אין ממצאים חריגים במבנה הארגז
4	העמסה עד 7 ק"ג/מ"ר	9:45	קריסת הארגז בזמן ההעמסה		קריסת הארגז מתאים

חשבונית/

תל אביב/ 22/04/21 תי 940 חלק 1 – תכן גאוטכני – סעיף 3.7.3.8 הדפסות משה